Masterpact NW NAVY
Unité de contrôle Micrologic, option de communication

(*) Le manuel d'installation n'est pas fourni avec le matériel, il doit être commandé séparément.

Pièces de rechange pour unité de contrôle Micrologic

Plugs long retard (permet d'augmenter la précision en limitant la zone de réglage) / 1 pièce

Réglage standard	0,4 à 1 x Ir	**33542**
Réglage long retard bas	0,4 à 0,8 x Ir	**33543**
Réglage long retard haut	0,8 à 1 x Ir	**33544**
Sans protection long retard	off	**33545**
Manuel d'installation		**33075**

Pile + capot



Pile (1 pièce)		**33593**
Capot (1 pièce)	Pour Micrologic A	**33592**
	Pour Micrologic P et H	**47067**
Manuel d'installation		**33075**

Option de communication

Châssis



COM Modbus	**33852**
Bornier 6 fils débrochable (1 pièce)	**47850**
Bornier 6 fils fixe (1 pièce)	**47075**
Manuel d'installation	**33088**

Module d'alimentation externe / 1 pièce



24-30 V CC	**54440**
48-60 V CC	**54441**
100-125 V CC	**54442**
110-130 V CA	**54443**
200-240 V CA	**54444**
380-415 V CA	**54445**

Module batterie / 1 pièce

1 batterie	24 V CC	**54446**

Equipements de test / 1 pièce



Boîtier test		**33594**
Mallette autonome		**33595**
Cordon-prise test pour mallette ou boîtier		**33590**
2 câbles de test		**S48908** (*)

(*) Nous consulter.